

LV Objekt

Ordnungszahl	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Seitennummer
--------------	---	--------------

Inhaltsverzeichnis

01	LV	Objekt	1
01	Bereich	Gewerk	1
01.01	Abschnitt	Tragwerkverstärkung - Systemtexte	2
01.01.1	Unbenannt	Sto S&P C Sheet 240 (StoFRP Sheet ES)	2

LV Objekt

01	Bereich	Gewerk	Eh. Preis	Gesamt in EUR
01.01	Abschnitt Tragwerkverstärkung – Systemtexte			
Nr.	Menge / Einheit			
01.01.3.10	<p>Erstellen und Vorhalten eines Gerüstes nach Wahl des Auftragnehmers entsprechend den jeweils gültigen Normen, Verordnungen, Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen, einschließlich An- und Abtransport und aller Nebenarbeiten. Um- und Abbaukosten des Gerüstes, Einrichtungen zur Materialbeförderung sowie Erschwernisse aufgrund der besonderen Situation (Gebäudeform, Einbauteile, Vorsprünge) sind in den Einheitspreis mit einzurechnen. Mit dem Einheitspreis sind die Gebrauchsüberlassung der Gerüste bis zu Wochen, statische Nachweise, Gebühren und ggf. Aufwendungen für das Anbringen und Entfernen der erforderlichen Gerüstverankerung abgegolten.</p>			
	Psch
01.01.3.20	<p>Zulage für die Gebrauchsüberlassung des Gerüstes über die Grundeinsatzzeit von ... Wochen hinausgehend für jede weitere Woche.</p>			
	Psch
01.01.3.30	<p>Vorbereiten des Betonuntergrundes. Vorbereitungsziel: Untergrund tragfähig, frei von Schlämme, losen Teilen, Öl, Fett, Altanstrichen, haftungsmindernden Schichten, Trennmittel. Grobkorn > 8 mm muss sichtbar sein. Die Abreißfestigkeit muss im Mittel 1,5 N/mm² betragen. Angrenzende Bereiche sind zu schützen, ggf. ist ein Staubschutz einzurichten. Anschließendes Säubern der vorbereiteten Fläche durch Abblasen mit ölfreier Druckluft oder Absaugen mit Industriestaubsauger. Abgetragenes Material wird Eigentum des AN und ist umweltgerecht nach den Bestimmungen des Gesetzgebers zu entsorgen. Die örtlich geltenden Immissionsschutzbestimmungen sind zu beachten.</p>			
	m
01.01.3.40	<p>Bauteilumwicklung mit Sto S&P CFK-Sheet 240/200. Auf den vorbereiteten Untergrund (poren- und lunkerfrei) wird StoPox LH gleichmäßig und homogen vorgestrichen. In das frische Laminierharz wird sofort das Kohlefasersheet Sto S&P CFK-Sheet 240/200 eingedrückt und mit StoPox LH bis zur Sättigung deckimprägniert. Zur Vermeidung von Hohlstellen und Lufteinschlüssen ist das Kohlefasersheet mit einer Laminierwalze gleichmäßig zu bearbeiten bzw. plan zu drücken.</p>			

Übertrag:.....

LV Objekt

01	Bereich	Gewerk		
01.01	Abschnitt Tragwerkverstärkung – Systemtexte			
Nr.	Menge / Einheit		Eh. Preis	Gesamt in EUR

Bei Mehrfachwicklungen ist jede weitere Lage wie die 1. Lage zu bearbeiten.

Kohlefasersheet nur über abgerundete Kanten und Ecken führen (r = min 2 cm)

Sto S&P CFK-Sheet 240/200

E-Modul	240.000 N/mm ²
Bruchdehnung	0,4 %
Zugfestigkeit+Sicherheitszuschlag	1.067 N/mm ²
Sheetbreite	0,30 m
Sheetlänge max. (Rolle)	50 m

StoPox LH

Verbrauch pro lfm und Lage: 0,25 kg
(Sheetbreite 0,30 m)

..... m²

01.01.3.50

Bauteilumwicklung mit Sto S&P CFK-Sheet 240/300. Auf den vorbereiteten Untergrund (poren- und lunkerfrei) wird StoPox LH gleichmäßig und homogen vorgestrichen. In das frische Laminierharz wird sofort das Kohlefasersheet Sto S&P CFK-Sheet 240/300 eingedrückt und mit StoPox LH bis zur Sättigung deckimprägniert. Zur Vermeidung von Hohlstellen und Lufteinschlüssen ist das Kohlefasersheet mit einer Laminierwalze gleichmäßig zu bearbeiten bzw. plan zu drücken.

Bei Mehrfachwicklungen ist jede weitere Lage wie die 1. Lage zu bearbeiten.

Kohlefasersheet nur über abgerundete Kanten und Ecken führen (r = min 2 cm)

Sto S&P CFK-Sheet 240/300

E-Modul	240.000 N/mm ²
Bruchdehnung	0,4 %
Zugfestigkeit+Sicherheitszuschlag	1.067 N/mm ²
Sheetbreite	0,30 m
Sheetlänge max. (Rolle)	50 m

StoPox LH

Verbrauch pro lfm und Lage: 0,25 kg (Sheetbreite 0,3m)

..... m²

Übertrag:.....

LV Objekt

Ordnungszahl

Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene

Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

01	Bereich	Gewerk	
01.01	Abschnitt	Tragwerkverstärkung - Systemtexte
01.01.1		Unbenannt Sto S&P C Sheet 240 (StoFRP Sheet ES)

Gesamtsumme Unbenannt 01.01.1 Sto S&P C Sheet 240 (StoFRP Sheet ES)

MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt.

.....
(Ort und Datum)

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)

.....
(Stempel und Unterschrift)

Anbieter - Geprüft

Ausschreiber - Geprüft